

### Информация

**о готовности подведомственных учреждений дополнительного образования МУ  
«Управление культуры г. Бендеры» к 2019-2020 учебному году.**

Количество учреждений – **3 (4 объекта)**;

Количество учреждений принятых для начала учебного процесса – **3 (4 объекта) с оценкой удовлетворительно**;

Количество учреждений принятых условно для начала учебного процесса – **нет**;

Количество учреждений не принятых к началу учебного процесса – **нет**.

№ п/п	Наименование учебного заведения	Замечания, по которым учебное заведение не принято	Мероприятия по устранению замечаний	Срок устранения замечаний	Ответственный за устранение замечаний
1	МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта)	-			
2	МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств	-			
3	МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»	-			

### Замечания, требующие устранения в текущем календарном году

№ п/п	Мероприятия	Наименование учебного заведения	Срок исполнения	Ответственный
1	Косметический ремонт кабинетов. (Частично)	МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта)	В течении года. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет.	Директор, Шарак М.Ю. тел. 4 20 71
2	-	МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств	-	-
3	Косметический ремонт кабинетов, настил линолеума.	МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»	В течении года. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет.	Директор Никифорова А.Г. тел. 4 32 92

4	Выполнить пропитку деревянных конструкций чердачного помещения (ППБ 01-06 п.36).	МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»	Выполнение возможно при выделении бюджетных средств	Директор Никифорова А.Г. тел. 4 32 92
---	--	--	---	--

### Замечания, требующие включения устранения за счет Целевых Программ

№ п/п	Мероприятия	Наименование учебного заведения	Срок исполнения	Ответственный
1	Капитальный ремонт кровли. (ул. Кишиневская, 75)	МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта)	учебный год 2020-2021	
2	Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219., прил. 3).			
3	Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1).			
1	Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219., прил. 3).	МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств	учебный год 2020-2021	
2	Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1).			
1	Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219., прил. 3).	МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»	учебный год 2020-2021	
2	Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1).			

### Общая оценка состояния учреждений к началу учебного года.

1. Проведена приёмка подведомственных учреждений дополнительного образования МУ «Управление культуры г. Бендеры», 27 августа 2019 г., согласно Приложению № 1 к Решению Государственной администрации г. Бендеры № 001019 от 17 июля 2019 г.

2. Учреждения приняты с оценкой *удовлетворительно* и начали учебный год в соответствии требованиями образовательного процесса.

3. В ходе приёмки со стороны надзорных органов уделено внимание вопросам: пожарной безопасности, охраны и безопасности труда, соблюдению санитарных норм и правил, готовности учреждений к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г.

3.1. По факту обследования инспекцией СВПЧ № 2 выявлены нарушения - отсутствие автоматической пожарной сигнализации в учреждениях. Просим рассмотреть вопрос о включении данного пункта в Целевую Программу. Выполнить собственными силами данный проект не представляется возможным

4. Проведены косметические ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования.

5. По итогам проверки подготовлены акты готовности учреждений к новому учебному году. (Акты проверки готовности: МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств», МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа», МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1».

Копии Актов проверки готовности учреждений дополнительного образования направлены членам комиссии.

6. Подведомственные учреждения дополнительного образования готовы к отопительному сезону 2019-2020 г.г., получены наряды на включение к системе теплоснабжения МУП «Бендерытеплоэнерго».

6.2 Проведена госповерка контрольно-измерительных приборов в Государственном унитарном предприятии «Институт технического регулирования и метрологии».

6.3 Составлены акты (паспорта) готовности систем теплоснабжения подведомственных учреждений дополнительного образования к отопительному сезону.