



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

## РЕШЕНИЕ № 8

46 сессия 26 созыва

19 декабря 2023 г.

г. Бендеры

О внесении изменения в Решение № 45  
от 06.04.2023 г. 39 сессии 26 созыва  
«О Программе использования суммы чистой  
прибыли, полученной МУП «Бендерырынокторг»  
по итогам деятельности за 2022 год  
на цели реинвестирования»

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьей 43 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28.12.2022 г. № 389-3-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1) в действующей редакции, рассмотрев обращение государственной администрации г. Бендеры № 01-18/12370 от 14.12.2023 г.,-

### ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение № 45 от 06.04.2023 г. 39 сессии 26 созыва «О Программе использования суммы чистой прибыли, полученной МУП «Бендерырынокторг» по итогам деятельности за 2022 год на цели реинвестирования» с изменениями, внесенными Решением № 15 от 20.07.2023 г. 42 сессии 26 созыва, Решением № 23 от 28.09.2023 г. 44 сессии 26 созыва, следующее изменение:

Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам потребителей (Рудейчук А.Н.).

Председатель городского Совета  
народных депутатов

Ю.И. Кара

к

Приложение  
к Решению N 8 от 19.12.2022  
46 сессии 26 созыва



**Программа использования суммы чистой прибыли, полученной МУП  
«Бендерырынокторг» по итогам деятельности за 2022 год на цели  
реинвестирования**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Сумма, руб.</i>	<i>Сроки исполнения</i>
<b>I</b>	<b>Источник дохода:</b>		
1.	Сумма чистой прибыли, полученная по итогам деятельности за 2022 год	1 940 319	
<b>II</b>	<b>Создание резерва на покрытие убытков (резервного фонда) (5%), согласно Положения</b>	97 016	
<b>III</b>	<b>Сумма чистой прибыли к распределению, в том числе:</b>	1 843 303	
3.1	Отчисление собственнику имущества предприятия (10%)	184 330	
3.2	Развитие предприятия (на цели реинвестирования) (90%), в том числе по направлениям:	1 658 973	
<b>IV</b>	<b>Направления расходов:</b>	1 658 973	2023г.
<b>4.1</b>	Реконструкция Центрального рынка по ул.Лазо, в т.ч.		
-	проектирование и ремонтные работы пристройки к Административному зданию Литер А'	270 000	
-	Устройство газовой котельной для здания «Диминяца», подготовительные работы, проектирование и материалы (частично)	6 946	
<b>4.2</b>	Изготовление мобильных металлических прилавков с навесами для реализации сельскохозяйственной продукции	48 000	
<b>4.3</b>	Установка охранно-пожарной сигнализации на объектах МУП «Бендерырынокторг»	65 000	
<b>4.4</b>	Приобретение оргтехники	60 000	
<b>4.5</b>	Проектирование электроснабжения Административного здания по ул.Лазо, 35 (3 этаж и котельная)	16 900	
<b>4.6</b>	Проектирование внешнего электроснабжения РИ-1 (Крытый рынок)	7 000	
<b>4.7</b>	Приобретение холодильного оборудования, кассовых аппаратов, весов, аппарат (мойка) высокого давления	132 900	

4.8	Резерв на реинвестирование в 2024 году, в т.ч. -Модернизация и комплектация внешнего электроснабжения рынка, реконструкция вводно-распределительного устройства (ВРУ), кабельная продукция -Реконструкция крытого рынка	500 000  552 227	
-----	---	------------------------	--

Директор

С.И. Пахтигаль

Гл. бухгалтер

И.И. Лица



**Пояснительная записка к Программе по использованию суммы чистой прибыли,  
полученной МУП «Бендерырынокторг» по итогам деятельности за 2022 год на  
цели реинвестирования.**

В Программе по использованию суммы чистой прибыли, полученной МУП «Бендерырынокторг» по итогам деятельности за 2022 год, произошли следующие изменения:

**Исключен Пункт 4.1** «Ремонтные работы строения Литер 3, по ул.Лазо (торговые павильоны перед воротами рынка)» сумма расходов составляла 100 000 рублей.

**Исключен Пункт 4.2** «Возведение павильонов, примыкающих к Крытому рынку для реализации продовольственной и непродовольственной группы товаров (оказание услуг), площадью 350 м2, подрядные работы и материалы» сумма расходов составляла 588 173 рублей.

**Исключен Пункт 4.7** «Проектные работы по реконструкции 1 этажа здания «Диминяца», согласно АПЗ (остаток)» сумма расходов составляла 6 000 руб.

**Исключен Пункт 4.10** «Работы по модернизации и комплектации внешнего электроснабжения рынка, реконструкция вводно-распределительного устройства (ВРУ)- работы, сумма расходов составляла 200 000 рублей.

**Пункт 4.1** «Устройство газовой котельной для здания «Диминяца», подготовительные работы, проектирование и материалы (частично)» сумма расходов уменьшилась на 158 054 рублей.

**Пункт 4.7** читать в следующей редакции «Приобретение холодильного оборудования, кассовых аппаратов, весов, аппарат (мойка) высокого давления».

Ремонтные и строительные работы, запланированные на 2023 год, не представлялось возможным реализовать в отчетном периоде в связи:

1. с принятием Программы использования суммы чистой прибыли, полученной МУП «Бендерырынокторг» по итогам деятельности за 2022 год на цели реинвестирования 20.07.2023г.,
2. отсутствием свободных подрядных организаций с положительной репутацией (заняты с начала финансового года на других объектах),
3. технологическим временем, необходимым для оформления документации до начала реализации программы развития предприятия (подготовка эскиза, архитектурно- планировочного решения, проекта, оформление разрешений на проектирование и строительство).

Просим рассмотреть возможность, оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 1 052 227 рублей оставить в резерве на реинвестирование в 2024 году для модернизации и комплектации внешнего электроснабжения рынка, реконструкции вводно-распределительного устройства (ВРУ) и реконструкции крытого рынка (см.Приложение).

Директор

Гл. бухгалтер



С.И. Нахтигаль

И.И. Лица

Служба энергетика

### 1. Состояние электрооборудования «Крытого рынка» и «Диминяца».

Существующие кабельные линии электроснабжения ВРУ-0,4 кВ «Крытого рынка» (ввод №1 ААБ-1 3x185мм<sup>2</sup> Pp = 55кВт, Ip = 125А и ввод №2 ААБ-1 3x185мм<sup>2</sup> Pp = 55кВт, Ip = 125А введенные в эксплуатацию в 1974 году, загружены на 100% , для компенсации реактивной нагрузки в 2019году ввод №1(Крытый рынок) оборудован КРМ (устройство компенсации реактивной мощности) что позволило стабилизировать температурный режим работы кабеля но не позволяет нагружать оборудование сверх допустимых режимов. Фактический срок службы основных кабельных линий существующих “внешних сетей” и сопутствующего оборудования уже составляет 49 лет. Состояние и технические параметры действующего оборудования достигли своего предела. Отсутствие резервных линий не позволяет в случае выхода из строя любого основного кабеля (повреждения от перегрузки кабелей подземной прокладки и коммутационного оборудования) быстро отреагировать на аварию, как следствие парализуется работа предприятия. Отсутствие резерва, физически «уставшее» оборудование не позволяющее предприятию развиваться и ограничивает деятельность даже в существующих рамках.

Участки прокладки кабелей в металлических трубах АПВ-3(1x35мм<sup>2</sup>) и АПВ-4(1x35мм<sup>2</sup>) от РПС-1(2;6;7;8;10;12) Крытого рынка требуют замены, состояние неудовлетворительное. Все воздушные КЛ между корпусами «Крытого рынка», «Диминяца» и «Молочного корпуса» (сделанные, как временные, сроки не известны) перекрывают пожарные проезды, портят внешний вид рынка. Для соблюдения правил безопасности требуется перенести под землю.

### 2. Состояние электрооборудования «Молочный корпус»

Вводной кабель ААПВ 3x70+1x35, разрешенная мощность 80кВт , ток 160А, оборудован КРМ (устройство компенсации реактивной мощности) что позволило спизить температурный режим работы кабеля но не позволяет нагружать оборудование сверх допустимых режимов, отсутствует резервное питание. Главные потребители холодильное оборудование для хранения скоропортящейся продукции и промышленная климатическая установка, обслуживающая «Молочный корпус». В часы пиковых режимов (жаркие летние дни и зимние холода) нагрузка превышает 100% расчетный режим. Аварийная ситуация приведет к остановке деятельности всего корпуса на неопределённое время.

### 3. Состояние электрооборудования «Открытая территория Зеленого рынка»

Силовой кабель АВВГ-3x25+1x10, разрешенная мощность 30кВт , ток 63А, проходит от ТП-34 через одностоечную свободстоящую унифицированную промежуточную железобетонную опору по воздуху, резервирование отсутствует. Через эту же опору от ТП-34 через ВЛ подключены ООО «Витара» и ООО «Коршил», опора имеет уклон в сторону натяжения, находится в очень плохом месте, провис кабеля не позволяет без посторонней помощи передвигаться крупногабаритной технике и пожарному спецтранспорту. Для соблюдения правил безопасности требуется перенести под землю.

4. Состояние электрооборудования «Административный корпус ул. С. Лазо 35».

Действующий вводной силовой кабель ААБ-1 3х25, разрешенная мощность 60кВт, ток 125А, резервный кабель поврежден, выведен из эксплуатации, другого резерва нет.

Потребители: Кафе общественного питания «Ешьяка», магазин «Гарант», «Бендерский хлеб», «1000 мелочей», филиал «Агропромбанка, две аптеки, реконструируемая пристройка литер А', газовая котельная и два служебных помещения, административный этаж, и т.д.. Существующая КЛ загружена на 100%. В подключении дополнительных нагрузок арендаторам отказываем уже в течении двух лет. При повреждении единственного кабеля крупные социально значимые потребители останутся без электроснабжения на неопределенное время. Требуется прокладка КЛ для замены существующей с учетом резервирования и развития МУП «Бендерырынокторг».

энергетик МУП «Бендерырынокторг»

Парчайкин Р.Я.

инженер-электрик МУП «Бендерырынокторг»

Матвеев В.В.

15.09.2023г.